Prüfinstitut
Türentechnik + Einbruchsicherheit
Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller
Türen · Tore · Fenster · Fassaden
Akkreditiertes Prüflaboratorium nach DIN EN 45001

Prüfzeugnis	**Nr. 01/10-1137**
Antragsteller	ALUMAT-Frey GmbH Im Hart 10 D-87600 Kaufbeuren
Bauart	Magnet-Doppeldichtung mit Silikon-Schleifdichtung für einflügelige Hauseingangs-, Terrassen- und Balkontüren
Produktbezeichnung	**MFAT 10** (für Holz-Außentüren) **MFAT 20** (für Kunststoff- und Metallaußentüren)
Maße	Blendrahmenaußenmaß bis 1050 x 2250 mm
Dichtung	dreiseitig umlaufende Flügeldichtung (Anschlagdichtung) und dreiseitig umlaufende Dichtung im Blendrahmen wahlweise zusätzlich dreiseitig umlaufende Mitteldichtung
Beschläge	Drehkipp-Beschlag (aufrecht zwei, oben quer eine Mittelverriegelung) oder mind. drei Bänder und Dreifachverriegelung (jeweils verstellbar)
Verglasung	Mehrscheiben-Isolierverglasung (systemabhängiger Aufbau)
Klassifizierung	Obige Bauart ist gemäß Prüfbericht Nr. 01/10-1137 vom 30.10.2001 wie folgt zu klassifizieren: - Luftdurchlässigkeit nach DIN EN 12207 : 2000-06 **Klasse 3** - Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208 : 2000-06 **Klasse 9A** - Fugendurchlässigkeit, Schlagregendichtheit nach DIN 18055 : 1981-10 **Beanspruchungsgruppe C** - Fugendurchlaßkoeffizient ($a = 0{,}10\ m^3/h\ m\ (daPa)^{2/3}$)
Einsatzbereich	- bis Gebäudehöhe 100 m verwendbar
Gültigkeitsdauer	Oktober 2006

Prüfinstitut Türentechnik + Einbruchsicherheit Rüdiger Müller
Akkreditiertes Prüflaboratorium Türen · Tore Fenster · Fassaden
PTE
Rosenheim

Dipl.-Ing. (FH) R. Müller
Leiter PTE Rosenheim

30.10.2001

Dipl.-Ing. (FH) A.Urban
Sachbearbeiter

Schönfeldstraße 15
D-83022 Rosenheim
Telefon 0 80 31 / 1 55 43
Telefax 0 80 31 / 1 57 67

Deutscher Akkreditierungs Rat
DAR
DAP-P-03.214-00-98-02